

Opis przedmiotu zamówienia

„Naprawa instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni budynku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Karola Miarki 74 , 44-203 Rybnik”.

Objęty zamówieniem zakres robót obejmuje:

- prace przygotowawcze – opróżnianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
- demontaż rurociągu miedzianego o połączeniach lutowanych
- demontaż kolektora hydraulicznego na zasilaniu i odpływie c.o.
- demontaż zaworów odcinających
- naprawa kolektora hydraulicznego
- zabudowa kolektora hydraulicznego
- zabudowa nowych zaworów odcinających
- montaż rurociągu miedzianego metodą zaprasowywania
- montaż otulin termoizolacyjnych
- płukanie instalacji c.o.
- próba szczelności instalacji c.o. z miedzianych w pomieszczeniu kotłowni
- sprawdzenie działania instalacji

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb użytkowników.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 6).